

晋圣固隆煤业3号、15号煤层配采项目已确认单位工程明细表

工程类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程概况	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		确认等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
1	地面变电所安装	更换两台12500kVA主变、互感器2套、电流表2只。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	晋城市巨能电网工程有限公司阳城飞龙公司	2022.11.1	2022.11.19		合格			√		
2	主通风机房设备及配电室电气设备安装	拆除2台主通风机，安装2台FBCDZN ₃₀ /2×630kW型主通风机及配套电控系统。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	江苏泰宇矿业有限公司	2022.12.22	2023.2.20		合格			√		
3	地面变频电磁热风机组安装	安装2台PN-F-500型,2台PN-F-730型变频电磁热风机组	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	安徽新集矿山建设工程有限公司	2023.2.25	2023.3.25		合格			√		
4	井下盘区水泵房安装	安装3台MD155-30×3型耐磨多级离心泵及配套YBK3-280M-4型防爆电机、配套管路阀门。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	安徽新集矿山建设工程有限公司	2023.3.20	2023.4.19		合格				√	
5	井下管网安装	压风管路4410米、排水管路4410米，消防洒水管路4410米。	米	13230	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	晋城宏圣金成矿山建筑工程有限责任公司	2023.2.17	2023.2.25		合格			√		

晋圣固隆煤业3号、15号煤层配采项目已确认单位工程明细表

工程类别：安装工程

序号	单位工程名称	工程概况	单位	工程量	设计单位	监理单位	施工单位	开竣工时间		确认等级		抽查等级		工程性质		备注
								开工	竣工	优良	合格	优良	合格	主要	一般	
6	监控系统安装	安装甲烷、粉尘、温度、等传感器，并安装人员定位系统监测分站、传输光缆和读卡器。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	晋城宏圣金成矿山建筑工程有限责任公司	2023.2.17	2023.2.25		合格			√		
7	通讯系统安装	调度通信系统、无线通信系统、应急广播通信系统的线缆敷设、设备安装。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	晋城宏圣金成矿山建筑工程有限责任公司	2023.2.17	2023.2.25		合格			√		
8	井下动照网安装	敷设掘进工作面动力电缆两趟、通风机电缆四趟、照明电缆一趟	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	浙江新矿建工有限公司	2024.2.18	2024.3.3		合格			√		
9	15号煤采煤工作面设备安装	安装液压支架、采煤机、刮板输送机、转载机、破碎机、胶带输送机及配套管路、线缆等。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	2024.2.22	2024.3.22		合格				√	
10	北翼胶带大巷运输设备安装	安装DTL100/80/2×160型带式输送机1部，安装2套驱动装置，皮带机长度为725m。	套	1	山西春成设计工程有限公司	山西省建设监理有限公司	山西晋煤集团晟泰能源投资有限公司	2024.2.5	2024.3.22		合格			√		